

**Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство по оценке ОПБ»**

445022, Самарская область, г. Тольятти, Ключевой проезд д. 11
Св-во об аккредитации №660/В/0460 от 30 ноября 2011 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10/13-28
от «9» октября 2013 г.**

о независимой оценке пожарного риска

Настоящее экспертное заключение по проверке соответствия объекта защиты установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиями в области обеспечения пожарной безопасности подготовлено по результатам проведения экспертизы представленной документации, а также обследования объекта защиты, в соответствии с договором № 20 от 4 сентября 2013 г.

Нежилое здание общей площадью 2213,8 м²

МБОУ СОШ № 37 г.о. Самара

по адресу: 443013, г. Самара, ул. Тухачевского, 224

наименование, адрес объекта защиты

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 37 городского округа Самара**

(МБОУ СОШ № 37 г.о. Самара)

443013, г. Самара, ул. Тухачевского, 224

ИНН 6311028659, КПП 631101001

реквизиты собственника объекта защиты (заказчика)

Краткая характеристика объекта защиты и результаты проведения независимой оценки пожарного риска приведены на обороте.

Независимую оценку пожарного риска провели:

Эксперт по оценке рисков Козлов Тимофей Александрович
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Эксперт по оценке рисков Петров Александр Анатольевич
(фамилия, инициалы)

(подпись)

СВЕДЕЖДАЮ:
Директор ООО «Агентство по оценке ОПБ»

Гушин С.Н.

Действительно до: 9 октября 2016 г.

Самара 2013 г.

1 3817
10 10 13

Результаты проведения независимой оценки пожарного риска, в том числе:

- а) анализа документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты;
- б) обследования объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
- в) расчетов по оценке пожарного риска;

Описание объекта защиты:

Функциональное назначение Ф4.1
Этажность 4
Площадь 2213,8м²
Высота этажа - переменная: 3,30м; 5,5м
Степень огнестойкости II
Класс конструктивной пожарной опасности C1

Оснащенность системами АПЗ:

Система обнаружения пожара автоматическая пожарная сигнализация
Система оповещения и управления эвакуацией речевая 3 типа
Система противодымной защиты естественная вентиляция
Система пожаротушения -----

Оснащенность первичными средствами пожаротушения:

Внутренний противопожарный водопровод 17 пожарных кранов
Огнетушители порошковые ОП-5 – 28 шт.

Расчет возможности безопасной эвакуации:

Тип расчетной модели имитационно-стохастическая
Тип расчетной модели ОФП математическая двухзонная
Необходимое время эвакуации 425с
Расчетное время эвакуации 330с

Пожарные риски:

Индивидуальный $0,6314 \cdot 10^{-7} \text{ год}^{-1}$

Выполнено выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности:

На объекте защиты Нежилое здание общей площадью 2213,8м² МБОУ СОШ № 37 г.о. Самара по адресу: 443013, г. Самара, ул. Тухачевского, 224 выполнены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.